


Серии TA1000 / 3000


Серии TA 1000 и TA 3000
TA 1000 & TA 3000 Series

Только серия TA 3000
TA 3000 Serie only


Модель 02




Модель 05




Модель 07




Модель 08




Модель 06




Модель 10




Модель 12



Модель 14



Модель 15



BAZA - Код 3970



	RU	GB	FR	IT	D
Подключение к пилоту Leed Connection		Значение обогрева Heating Load	Charge Chauffage	Apparecchiature di riscaldamento	Heizlast
	Значение охлаждения Cooling Load	Charge Refroidissement	Apparecchiature di raffreddamento	Kuhllast	
	Тепло Hot	Chaleur	Calore	Wärme	
	Холод Cool	Frais	Freddo	Kalt	
RA	Сопротивление ускорения Acceleration Resistance	Accelération Thermique	Anticipatore Termico	Thermisque Ruckührung	
RN	Спящий режим Night Reduction	Chauffage de Ralenti nocturne	Riscaldatore per riduzione notturna	Heizwiderstand für nachtabsenkung	
	Подсветка Leed	Lampe de Signation	Lampada d'indicazione	Meldelampe	

ВАЖНО!

Перед снятием капота для работы с соединениями, убедитесь в отсутствии электрического напряжения. Термостат должен быть установлен на гладкой чистой поверхности, и никогда позади двери. Для инсталляций > 1000 метров с.н.м. Значения калибровки могут варьироваться. Утверждённая адекватная защита выходных контактов входит в обязанности электрика. Производитель имеет право на изменение продукта, без предварительного предупреждения.

IMPORTANT

Before removing the cover to reach terminals be sure that conductors to connect aren't supplied. This thermostat must be settled over a completely plain and clean of remainders of painting, gypsum, etc. Surface, and never behind a door. Installations over >1000 mts a.s.l. the calibration values are not assured. The leaving switches are not protected, the installer has the responsibility incorporating the electric protection (homologated) appropriate to the installation. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Условия гарантии / Conditions of Guarantee / Пользователь - Установщик

Аппарат имеет 2 года гарантии, которая заключается в его замене.

This equipment has a 2 years guarantee, which means it only replaces the faulty part.

Мы не несем ответственности за повреждение оборудования, в результате неправильного обращения.

We do not take any responsibility for deteriorated equipment, which are a result of bad handling.

Гарантия не распространяется на устройства:

The guarantee does not include:

- Серийный номер которых был поврежден, удалён или изменён.

- Equipment with deteriorated, worn or modified serial number.

- Сборка или использование которых не были выполнены в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

- Equipment whose connection or use has not been carried out in accordance with the indications attached to equipment.

- Изменённые без предварительной договорённости с производителем.

- Equipment modified without prior agreement from manufacturer.


- Побывавшие в контакте с жидкостями или газами, повлекшими порчу аппарата.

- Equipment whose deterioration is due to bangs or spillage of liquid or gas.

Имя - Name: _____
 Фамилия - Surname: _____
 Адрес - Adress: _____
 Населённый пункт - Town: _____
 Почтовый индекс - Postal Code: _____
 Телефон - Telephone: _____
 Термостат - Thermostat: _____
 Дата покупки - Date of purchase: _____

Возврат листа :
Return this sheet to:
SONDER REGULACIÓN S.A.
Avda. La Llana 93.
P.I. "La Llana" 08191 RUBÍ (Barcelona)
SPAIN
www.sonder.es


TA 1000



TA 1002



TA 3000




TA 3002, TA 3006



Технические данные - Technical characteristics

Температурный режим - Regulation scale from:..... 6 до / to 30°C **КЛАСС 2**
 Положение Y (калибровка) - Y Position (gaged): 20°C ±1°C **CE**
 Дифференциал - Differential:..... 1.0°C ±0.5°C **□**
 Рабочая температура - Working temperature:..... 6 а / to 30°C **♻️**
 Максимальная температура хранения - Storage temperature:..... max. 50°C **♻️**
 Степень загрязнённости - Ingress Polution:..... 2 **IP20**
 Категория огнеупорности - Heat & fire resistance:..... D
 Номинальная сила импульса - Assigned pulse voltage:..... 2.500V
 Возможность разрыва - Breakage power

Размеры



Действие типа 1С

TA 1002, 1005:.....10 (2.5)A 250V... 24V~.

Действие типа 1В


TA 1007:.....10 (2.5)A 250V... 24V~.

TA 1008:.....6 (1.5)A 250V... 24V~.

Технические данные - Technical characteristics

Температурный режим - Regulation scale from:..... 6 до / to 30°C **КЛАСС 2**
 Положение Y (калибровка) - Y Position (gaged): 20°C ±1°C **CE**
 Дифференциал - Differential:..... 1.0°C ±0.5°C **□**
 Рабочая температура - Working temperature:..... 6 а / to 30°C **♻️**
 Максимальная температура хранения - Storage temperature:..... max. 50°C **♻️**
 Степень загрязнённости - Ingress Polution:..... 2 **IP20**
 Категория огнеупорности - Heat & fire resistance:..... D
 Номинальная сила импульса - Assigned pulse voltage:..... 2.500V
 Возможность разрыва - Breakage power

Размеры



Действие типа 1С

TA 3002, 06, 05, 12:.....15 (2.5)A 250V... 24V~.

TA 3014:.....1-3: 15 (2.5)A 250V... 24V~.

1-(4/5/6): 6 (1.5)A 250V... 24V~.

TA 3015:.....1-3: 15 (2.5)A 250V... 24V~.

2-(4/5/6): 6 (1.5)A 250V... 24V~.

Действие типа 1В

TA 3007:.....10 (2.5)A 250V... 24V~.

TA 3008, 3010:.....6 (1.5)A 250V... 24V~.